



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61, UND_SPb@mail.ru

Отдел надзорной деятельности Невского района
Санкт-Петербург, улица Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

Предписание № 2-19-475/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе № 323 Невского района Санкт-Петербурга ИНН 7811005683
(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Павлова Алексея Николаевича № 2-19-475 от 21 апреля 2015г. года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 18 мая 2015 г., 20 мая 2015г. и 25 мая 2015г. старшим инспектором ОНД Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Коротковой Натальей Викторовной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д.1, кор.2, Лит А

Совместно с директором ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга Флоренковой Л.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1 этаж				
1.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен коридора (пом. № 2Н № части пом. 33 по ПИБ плану) на путях эвакуации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	25.05.2016г.	
2 этаж				

2.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен коридора (пом. № 3Н № части пом. 35 по ПИБ плану) на путях эвакуации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	25.05.2016г.	
3.	Демонтированы предусмотренные проектной документацией двери в коридорах, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	ППР в РФ п.п.23(д).	25.05.2016г.	
3 этаж				
4.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола коридоров на путях эвакуации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	25.05.2016г.	
5.	Демонтированы предусмотренные проектной документацией двери в коридорах, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	ППР в РФ п.п.23(д).	25.05.2016г.	
6.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен коридоров на путях эвакуации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	25.05.2016г.	
7.	Выход с лестничной клетки на кровлю осуществляются не через противопожарную дверь 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5м.(правое крыло).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ п.1 ч.2 ст.1; ч. 1 ст.6, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.6.	25.05.2016г.	
Общие мероприятия				
8.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной	Федеральный закон Российской Федерации от	25.05.2016г.	

опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в объеме лестничной клетки (пом. № 2Н № части пом. 65 по ПИБ плану) на путях эвакуации.	22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч.7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД Невского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

25 мая 2015 г.

Предписание для исполнения получил:



Н.В.Короткова

« » 2015 г.